



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(по Изобильненскому ГО и Труновскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
г. Изобильный ул. Промышленная, 116, тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,

Предписание № 29 / 1 / 15

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31» Изобильненского городского округа Ставропольского края

во исполнение распоряжения № 29 от «07» августа 2020 г. заместителя начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по СК полковника внутренней службы Боровлева С.С., «13» августа 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; «09» сентября 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. года была проведена плановая выездная проверка ст. дознавателем ОНД и ПР (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК старшим лейтенантом внутренней службы Кузьминовым Д.В., Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, х. Спорный, ул. Мира, 93, ОГРН 1132651033712.

Совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад № 31» ИГОСК Черник Еленой Вячеславовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, и организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима № 390 п. 24;	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в _____ 20 ____ года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший дознаватель ОНД и ПР (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК старший лейтенант вн. службы Кузьминов Дмитрий Васильевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«09» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

Заведующей МБДОУ «Детский сад № 31» ИГО СК Черник Елена Вячеславовна
(должность, фамилия, инициалы)

«09» сентября 2020 г.