

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 34-94-05 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу  
и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356140, г. Изобильный, ул. Промышленная, 116, тел. 8 (86545) 2-77-13, E-mail: izobil77@26.mchs.gov.ru  
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

---

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)  
(наименование федерального государственного надзора)

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
«26» сентября 2022 г. № 26-006-2022/0102/1

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского муниципального округа по пожарному надзору – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю капитаном внутренней службы Поповой Светланой Васильевной

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

Старший инженер ФГБУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю Зиберов С.С.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 02.02.2022 г.  
№ 26-006-2022/0102рс, КНМ 26220061000201107660

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край, Изобильненский район, х. Спорный, ул. Мира, 93.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено \_\_\_\_\_ плановое \_\_\_\_\_ контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №31"  
Изобильненского городского округа Ставропольского края, Ставропольский край,  
Изобильненский район, х. Спорный, ул. Мира, 93, ОГРН 1132651033712 ИНН 2607801358.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки, проведённой в рамках федерального государственного пожарного надзора выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)



№п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не допускать эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	01.03.2023	
2.	Обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью	пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	01.03.2023	
3.	Двери эвакуационных выходов оборудовать запорами для свободного открывания изнутри без ключа	пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	01.03.2023	
4.	В помещении пожарного поста (диспетчерской) обеспечить наличие инструкций о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	01.03.2023	
5.	Дымовые пожарные извещатели в раздевалке младшей группы (1-й этаж), в коридоре 1-го этажа в районе младшей группы, в помещении пищеблока, установить на расстоянии менее 50 см от осветительного прибора	пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.3.6 Свод Правил 5.13130.2009	01.03.2023	
6.	В помещении актового (музыкального) зала обеспечить наличие световых табло «Выход»	пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123	01.03.2023	



	над эвакуационными выходами	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.3 Свод Правил 5.13130.2009, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
7.	Помещение тамбура прачечной (1-й этаж) оборудовать дымовыми пожарными извещателями	пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт А.4 приложения А Свод Правил 5.13130.2013, п. 4.4 Свод Правил 486.1311500.2020	01.03.2023
8.	Обеспечить отключение системы приточно-вытяжной вентиляции в помещении пищеблока от сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализацией	пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.24 Свод Правил 7.13130.2013, ч. 4 ст. 83, ч. 9 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023
9.	Дымовые пожарные извещатели в помещении подвала №1 установить на расстоянии менее 4,5 метров от стены	пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.3.7, пункт 13.4.1 и таблицы 13.3 Свод Правил 5.13130.2013	01.03.2023
10.	Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне обеспечить установку не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейф двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов	пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 14.1 и пункт 14.3 Свод Правил 5.13130.2009	01.03.2023
11.	Обеспечить значение расхода воды на внутреннее пожаротушение по требованиям	пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 7.6 табл. 7.1 Свод Правил	01.03.2023

		10.13130.2020, ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
12.	Оборудовать противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости помещение пищблока на первом этаже	пункт 3 статьи 4, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2, пункт 5.2.6 Свод Правил 4.13130.2009	01.03.2023

Должностное(ые) лицо(а) органа  
осуществляющего федеральный  
государственный надзор:



Специалист:

(подпись)

(подпись)

Эксперт:

(подпись)

Предписание для исполнения получил  
представитель контролируемого лица:

(подпись)

Пометка должностного лица органа,  
осуществляющего федеральный  
государственный надзор, об отказе  
контролируемого лица в ознакомлении  
получения предписания

(подпись)

*Аюпова С.В.*

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)